

Žádost o zřízení přípojky

Vodovodní a kanalizační přípojka je stavba dle stavebního zákona a podléhá územnímu a stavebnímu povolení (tyto mohou být sloučené) a kolaudačnímu rozhodnutí. Tato řízení projednává a rozhodnutí vydává místně příslušný stavební úřad. Ze všeho nejdříve si zajistěte snímek z pozemkové mapy z místa, kde chcete připojit nemovitost na vodovod nebo kanalizaci.

Na OÚ LHOTA Vám starosta sdělí, zda se v blízkosti objektu nachází hlavní vodovodní řad či kanalizační stoka. Totéž lze zjistit na webových stránkách obce www.lhota-zlin.cz v sekci **Inženýrské sítě**.

Pro následnou realizaci budete potřebovat projektovou dokumentaci (dále jen PD). Tu může zpracovat pouze autorizovaný projektant.

Technické podmínky pro připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu (dle Zákona č. 274/2001 Sb. a ČSN 75 6101)

1. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.
2. Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.
3. Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady vlastník nemovitosti.
4. Vlastník kanalizace je povinen zajistit její plynulé a bezpečné provozování. Musí uzavřít smlouvu o provozování kanalizace s provozovatelem.
5. V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy (§ 18 Zákona 274/2001 Sb.).
6. Při vypracování projektové dokumentace kan. přípojky musí být respektována ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
7. Ochranné pásmo přípojky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu 1,5 m (§ 23, odst. 3a).
8. Připojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci může provést pouze odborně způsobilá právnická či fyzická osoba. Proveďte se tak způsobem zajišťujícím vodotěsnost spoje, v horní třetině profilu veřejné stoky.
9. Na kanalizaci pro veřejnou potřebu se může připojit jen nemovitost, na níž vybudovaná vnitřní kanalizace odpovídá technickým normám. Před připojením musí být vnitřní kanalizace prohlédnuta a přezkoušena organizací oprávněnou k provádění stavebních prací.
10. Nejmenší jmenovitá světlost kanalizační přípojky je DN 150. Při světlosti větší než DN 200 je nutno projektovou dokumentaci doložit hydrotechnickým výpočtem. Nejmenší dovolený sklon přípojky u DN 200 je 10 ‰, u DN 150 je 20 ‰. Největší dovolený sklon je 400 ‰.
11. Každá nemovitost připojená na stokovou síť má mít samostatnou kanalizační přípojku. Odvodnění dvou nebo více nemovitostí jednou kanalizační přípojkou nebo odvodnění rozsáhlé nemovitosti několika přípojkami je možné jen výjimečně (se souhlasem provozovatele kanalizace).

Prohlášení přihlašovatele

Žádám o zřízení kanalizační přípojky pro nemovitost Prohlašuji, že jsem se seznámil s Technickými podmínkami pro připojení na kanalizaci.

Jsem si vědom, že napojení kanalizační přípojky na kanalizaci pro veřejnou potřebu provádí výhradně odborně způsobilá právnická či fyzická osoba.

Jsem si vědom, že neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace je přestupkem nebo správním deliktem, za který může být příslušným obecním úřadem s **rozšířenou působností** uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

Zahájení výkopových prací kanalizační přípojky je žadatel povinen oznámit správci kanalizace a před záhozem kanalizační přípojky je žadatel povinen přizvat správce veřejné kanalizace ke kontrole položení a montáže: Lhota - tel.: 577 991 002

Beru na vědomí, že odvádění odpadních vod pro nemovitost bude zahájeno po uzavření Smlouvy na odvádění odpadních vod.

Jméno a příjmení majitele stavby:.....

Adresa: Telefonní kontakt:..... Email:
.....

V dne podpis.