

KONTROLY KOTLŮ



Kdo má kotel o příkonu 10 – 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro radiátory topení, musí mít do konce roku hotovou kontrolu zařízení. V podstatě jde o domácí kotle na pevná paliva, které se používají k vytápění celého domu.

Příčinou je zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle ustanovení § 41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016.

Každý kotel má svého kontrolora.

Každý majitel **kotle** si musí najít ve svém regionu osobu, která může provést kontrolu právě toho jeho kotle. Seznam kontrolorů s oprávněním je možné získat u jednotlivých výrobců kotlů na jejich webových stránkách nebo lze využít seznam odborně způsobilých osob, který je průběžně doplňován o nově proškolené **techniky** na stránkách [Asociace podniků topenářské techniky](#).

Bosch Termotechnika s.r.o.
Divize **DAKON**
se sídlem:
Průmyslová 372/1
Praha 10 - Štěrbohovy
108 00
IČO: 18953573
DIČ: CZ18953573
www.dakon.cz

Prohlašuji, že proškolil níže uvedenou odborně způsobilou osobu v rozsahu nutném k provádění kontrol níže uvedených stacionárních zdrojů na pevná paliva podle § 17, odstavec 1, písmeno h) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

a uděluje

Oprávnění evidenční číslo DA25
k instalaci, provozu a údržbě spalovacího stacionárního zdroje

odborně způsobilé osobě:

Jméno: **...**

Příklad oprávnění, které musí mít technik u sebe.

Oprávněná osoba by se měla prokázat dokladem, kde bude uvedeno: název a sídlo výrobce, identifikační údaje o oprávněné (proškolené) osobě, seznam typů spalovacích stacionárních zdrojů ke kontrole a dobu platnosti oprávnění.

Doklady o provedené kontrole kotle není třeba nikam posílat, ale je třeba mít je doma uschované pro případnou kontrolu ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní termostát, ale třeba i to, co a jak se v kotli spaluje.

Během provádění kontroly revizní technici poskytnou další poradenskou a konzultační činnost. Například poradí, jak ušetřit nebo jak to udělat, aby kotel nekouřil více, než je nutné. Základní prohlídka zabere zhruba hodinu. Její **cena** je individuální a není zákonem stanovená, stojí 500 až 1 500 **korun**.

Pokud bude chtít obecní úřad Zlín provést kontrolu a vy nebudete moci předložit osvědčení o kontrole, může úřad fyzické osobě za tento přestupek uložit pokutu do výše 20 tisíc korun.

Příkon lze zjistit na štítku kotle nebo v návodu k instalaci. Některé kotle mají uveden jen výkon. Příkon se vypočítá tak, že vydělíte výkon účinností (např. $10 \text{ kW} / 0,80 = 12,5 \text{ kW}$).

Jsou také případy, že část výkonu se předává do prostoru (třeba u krbových kamen) a část do teplovodního výměníku. V tomto případě se nepočítá jen výkon pro [vodu](#), ale celkový příkon topidla.

Nezaměňovat s kontrolou komínu!!

Kontrola se týká všech kotlů, tedy i těch, které jste koupili i zcela nedávno. Provedená kontrola však nenahradí zprávu o provedení čištění a kontroly spalinové cesty nebo zprávu o revizi spalinové cesty. Je třeba nezaměňovat kontrolu technického stavu a provozu kotle na tuhá paliva, vyžadovanou podle zákona o ochraně ovzduší, za kontrolu spalinové cesty prováděnou podle vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která je prováděcím předpisem zákona o požární ochraně.

Pokuty za přestupky a správní delikty, pokud je spalinová cesta provozována v rozporu se zákonem č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ukládá a vybírá hasičský záchranný sbor kraje.